

各 位

ニチアス株式会社製の軒裏天井材及び耐火間仕切壁について

ニチアス株式会社製の住宅用軒裏天井材及び耐火間仕切壁について、本日、国土交通省及びニチアス株式会社から発表がありました。弊社での使用状況、及び今後の改修予定等についてお知らせいたします。

お客さまをはじめ、関係各位に対してご心配、ご迷惑をお掛けしておりますこととお詫び申し上げます。また、弊社としましては、供給者としての責任を果たすため、改修の必要な物件については、誠意をもってお客様と個別に協議の上、改修工事に着手しています。

1. 住宅用軒裏天井材について

(1)認定番号(QF030RS-0010)

①対象物件数：377 棟(11 月 19 日発表時点では 369 棟)

②改修方法等：構造方法(QF030RS-0010)について、「軒裏天井材 厚さ 11mm リブ柄 (デザインとして溝が入った柄)・軒裏水平仕様」のものが必要な耐火性能を満たしていないとして、11 月 9 日付で認定を取り消されました。

その後、同構造方法の「軒裏天井材 厚さ 11mm エンボス柄(溝のない柄)・軒裏水平仕様」について再度試験が行われ、必要な耐火性能を満たしていたとして、ニチアス株式会社によって新たな認定番号(QF030RS-0098)が取得されました。

結果、377 棟の内 59 棟がこれに該当し、改修の必要がなくなりました。残り 318 棟につきましては、お客さまと協議の上、弊社が新たに認定番号を取得した構造方法(QF030RS-0099)によって改修すべく、該当するお客さまに対し、個別にご案内しています。

(2)認定番号(QF030RS-0037)

①対象物件数：42 棟(11 月 19 日発表時点では 41 棟)

②改修方法等：構造方法(QF030RS-0037)については、お客さまと協議の上、弊社が新たに認定番号を取得した構造方法(QF030RS-0099)によって改修すべく、該当するお客さまに対し、個別にご案内しています。

2. 耐火間仕切壁について

(1)認定番号(FP060NP-0002)

①対象物件数：12 件

②改修方法等：改修方法等については、現在該当するお客さまと協議・検討しています。

(2)認定番号(FP060NP-0005)

①対象物件数：2 件

②改修方法等：改修方法等については、現在該当するお客さまと協議・検討しています。

3. お客さま お問い合わせ相談窓口

ダイワハウスお客さまセンター

フリーダイヤル 0120-810-641 (近畿地区を除く)

0120-88-0345 (近畿地区)

受付時間 午前 9 時から午後 7 時まで(日曜祝日を除く)

以 上